

关于汾阳市阳城中心卫生院建设的
汾阳市医疗集团阳城分院业务用房建设项目修建性详细规划
批后公布

建设单位：汾阳市阳城中心卫生院
项目名称：汾阳市医疗集团阳城分院业务用房建设项目
修建性详细规划
项目内容：位于汾阳市阳城镇西阳城村（阳城中心卫生院院内），占地面积为 2230 平方米。
申请事项：修建性详细规划（由华林中创建筑规划设计有限公司进行设计《汾阳市医疗集团阳城分院业务用房建设项目修建性详细规划》）

公示单位：汾阳市自然资源局
公示时间：自 2024 年 7 月 25 日公示到该建设项目
规划核实合格为止



4.1、周边建筑对项目及项目自身内部的日照影响分析

规划采用使用《众智日照分析 10.0 版》对本区进行日照分析，采样间隔：1 分钟。

结论：

通过日照计算，周边建筑对项目及项目自身内部的日照影响分析，周边建筑对项目及项目自身内部不产生日照影响。本项目共 22 个病房，其中 14 个病房产于冬至日 9 时—15 时均能达到满窗日照 3 小时以上，满足《汾阳市城市规划管理技术规定》第四十三条规定的医院病房楼、休（疗）养院至少有半数以上的病房和疗养室，能获得冬至日满窗日照不少于 3 小时标准。


4.2、项自对周边建筑的日照影响分析

规划采用使用《众智日照分析 10.0 版》对本区进行日照分析，采样间隔：1 分钟。

结论：


通过日照计算，周边民居均能满足大寒日 3 小时的日照要求，本项目建筑对周边民居无日照影响。

汾阳市医疗集团阳城分院业务用房建设项目修建性详细规划— 规划图纸




日照影响分析图

冬至日日照分析



汾阳市医疗集团阳城分院业务用房建设项目修建性详细规划— 规划图纸



日照影响分析图

大寒日日照分析

